



CLIMATE DESIGNERS

Sani Panel

Materiaal

De radiatoren zijn opgebouwd uit verticale stalen collectoren (35 x 35 x 1.5 mm) en horizontale stralingsbuizen, met vrije openingen voor het drogen van handdoeken of linnen. De stralingsbuizen worden aan de buitenzijde van de collector, d.m.v. zilver gelast.

Kunnen uitgerust worden met een elektro-weerstand voorzien van een elektronisch stuulement.

Voor centrale verwarming / elektrische / gemengde (mixte) toepassing.

Testdruk: 6 bar

Werkdruk: 4.6 bar

Opbouw

Ovale stalen stralingsbuizen (60 x 10.4 x 1.5 mm) met een tussenafstand van 6 mm.

Vrije opening: 67 mm.

Er worden standaard 4 wandbevestigingen meegeleverd voor montage tegen de wand. Deze steuntjes worden d.m.v. persvijsjes bevestigd aan de opgelaste noppen op de collectoren.

Kleur

- Sani Panel is gelakt in de kleur / verkeerswit 233 (RAL 9016 glad satijnglanzend) / zandstraalgrijs 001, fine texture metallic / andere kleur ... (zie kleurenkaart).

- De radiatoren worden gezandstraald, ontvet, gefosfateerd en gepassiveerd. De coating is een gestructureerde krasvaste polyester, elektrostatisch in poedervorm aangebracht en gebakken bij 200°C. UV-bestendig volgens ASTM G53. Deze hoog kwalitatieve afwerking biedt een optimale krasweerstand en is zeer gemakkelijk te onderhouden. Dikte van de laklaag: min 80 µ.

Fabrikant: Jaga

Model: Sani Panel

De warmteafgiftes beantwoorden aan de norm EN 442.

Aansluitingen

Sani Panel is standaard voorzien van één G1/2" aansluitmof op elke collector uiteinde. De aansluitmoffen op de kopkant van de collectoren zijn ingewerkt en bijgevolg niet zichtbaar.

Voorzien van gechromeerde ontluchter G1/2" en aftapstop G1/2".

Opties

- Jaga Deco ventielen

- Jaga Elektro-weerstand

- Jaga Elektro-weerstand Eco Comfort

- T-Stukken voor zij- of achter aansluiting en voor mixte toepassing

- Straalpijp voor bovenaansluiting

Uitvoering van de installatie

De installateur stelt de radiatoren voor, rekening houdend met volgende eisen:

- een warmteverliesberekening gemaakt volgens de norm ...

- warmteafgifte- en maattabellen van Sani Panel gemeten volgens EN 442.

- *ze worden / tegen de wand bevestigd met de bijhorende steunen / vrijstaand gemonteerd met behulp van 2 bijbehorende voetsteunen en 2 bijbehorende plafondsteunen / haaks tegen de wand gemonteerd met behulp van 2 bijbehorende linkse zijsteunen en één bijbehorende voetsteun rechts / haaks tegen de wand gemonteerd met behulp van 2 bijbehorende rechtse zijsteunen en één bijbehorende voetsteun links.*
- *Sani Panel wordt aangesloten op een éénpijpinstallatie / tweepijpinstallatie.*
- *de hier toe te passen speciaal ontworpen thermostatischebare Jaga Deco ventielen / Jaga Deco handbediende ventielen / zijn geschikt voor aansluiting op kunststof leidingen / VPE-aluminium leidingen / dunwandig metalen leidingen / stalen leidingen.*
- *Jaga Deco thermostaatkoppen chroom / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom-wit (RAL 9016).*